



Fwd: ESCLARECIMENTO REFERENTE A OP 39149 LT 01 IT 02

licitacao@itambaraca.pr.gov.br (24 de Novembro de 2022 08:19)

Para: educacaoitambaraca_merenda@hotmail.com, educacaoitambaraca@gmail.com, milayne_goncalves@hotmail.com

----- Mensagem Encaminhada -----

De: "Nilda Andrade" <nilda.andrade@microtecnica.com.br>

Para: licitacao@itambaraca.pr.gov.br

Recebida: 23 de Novembro de 2022 18:29

Assunto: ESCLARECIMENTO REFERENTE A OP 39149 LT 01 IT 02

A

MUNICIPIO DE ITAMBARACA

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº077/2022

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 –

Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:

Analisando o edital observamos que o item 02 lote 01 Estabilizador de tensão não menciona a potência e nem a tensão, por esse motivo entendemos que não é possível cotar o item correto, esta correto nosso entendimento ?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Uma imagem contendo Interface gráfica do usuário Descrição gerada automaticamente



Re: ESCLARECIMENTO REFERENTE A OP 39149 LT 01 IT 02

licitacao@itambaraca.pr.gov.br

Para: "Nilida Andrade" <nilida.andrade@microtecnica.com.br>

BOM DIA, REALMENTE NA DESCRIÇÃO SO CONSTA ISSO:

Estabilizador - Tensão de entrada: 110V;
- Com 4 saídas Tomadas padrão NBR14136;

24 de Novembro de 2022 10:37

https://webmail.sotti.com.br

20	ESTABILIZADOR 300VA MONO 115V POWEREST PRETO TS SHARA	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
20	ESTABILIZADOR 300VA MONO 115V POWEREST PRETO TS SHARA	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00

20	ESTABILIZADOR 300VA MONO 115V POWEREST PRETO TS SHARA	R\$ 159,00	R\$ 3.180,00
----	---	------------	--------------

O ARQUIVO DE ESTIMATIVA DE PREÇO ESTA NA BILL, ANEXADO COMO ESTIMATIVA DE PREÇOS, COMO RESPOSTA A UM ESCLARECIMENTO, ESTOU ENVIANDO EM ANEXO O ARQUIVO. ESPERO TER CONSEGUINDO RESPONDER SUA DUVIDA.

23 de Novembro de 2022 18:29, "Nilida Andrade" <nilida.andrade@microtecnica.com.br> escreveu:

A
MUNICIPIO DE ITAMBARACA
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº077/2022
A MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:
Analisando o edital observamos que o item 02 lote 01 Estabilizador de tensão não menciona a potência e nem a tensão, por esse motivo entendemos que não é possível cotar o item correto, esta correto nosso entendimento ?
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Uma imagem contendo Interface gráfica do usuário Descrição gerada automaticamente